

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Nahwärmenetz Süd, Straubing

Betreiber

Stadtwerke Straubing GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

0,44

Berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

0,44

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

93 g/kWh

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Plandaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 21.06.2029

Ausgestellt am 21.06.2022 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR